令和5年　9月水質検査結果

	長野浄水場		嵐浄水場		狩津浄水場		うず尻ポンプ場	
検査項目	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
採水月日	9月4日	9月4日	9月4日	9月4日	9月4日	9月4日	9月4日	9月4日
水温(℃)	24.5	25.0	25.5	25.0	25.5	26.0	25.0	24.5
一般細菌	40	0	29	0	58	0	1	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
水銀及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
セレン及びその化合物	---	---	---	---	---	---	---	---
鉛及びその化合物(mg／l)	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満
ヒ素及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
フッ素及びその化合物(mg／l)	---	0.05未満	---	0.05未満	---	0.05未満	---	0.05
ホウ素及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
亜鉛及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物(mg／l)	---	0.01	---	0.02	---	0.03	---	0.01未満
鉄及びその化合物(mg／l)	---	0.01未満	---	0.01未満	---	0.01未満	---	0.01未満
銅及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
マンガン及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
蒸発残留物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
1，4-ジオキサン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
陰イオン界面活性剤(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ジェオスミン(ng／l)	1.2	2.7	1未満	1.2	1未満	4.9	---	---
2-メチルイソボルネオール(ng／l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	---	---
非イオン界面活性剤(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	---	0.004未満	---	0.004未満	---	0.004未満	---	0.004未満
フェノール類(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg／l)	---	0.4	---	0.4	---	0.4	---	0.4
塩化物イオン(mg／l)	4.3	7.6	4.3	7.0	4.3	6.7	5.5	5.7
有機物等(TOCの量)(mg／l)	0.96	0.47	0.93	0.49	0.77	0.47	0.3未満	0.3未満
pH	6.76	6.69	6.78	6.65	6.76	6.87	6.77	6.76
味	---	異常なし	---	異常なし	---	異常なし	---	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	4.3	0.5未満	4.0	0.5未満	3.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度(度)	1.1	0.2未満	0.9	0.2未満	1.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満
シアン化物及び塩化シアン(mg／l)	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満
塩素酸(mg／l)	---	0.14	---	0.13	---	0.09	---	0.07
臭素酸(mg／l)	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満
ホルムアルデヒド(mg／l)	---	0.005未満	---	0.005未満	---	0.005未満	---	0.005未満
クロロ酢酸(mg／l)	---	0.002未満	---	0.002未満	---	0.002未満	---	0.002未満
ジクロロ酢酸(mg／l)	---	0.002未満	---	0.002未満	---	0.003	---	0.002未満
トリクロロ酢酸(mg／l)	---	0.003	---	0.005	---	0.008	---	0.002未満
クロロホルム(mg／l)	---	0.014	---	0.009	---	0.016	---	0.001未満
ブロモジクロロメタン(mg／l)	---	0.006	---	0.004	---	0.008	---	0.001未満
ジブロモクロロメタン(mg／l)	---	0.002	---	0.001	---	0.002	---	0.001未満
ブロモホルム(mg／l)	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満
総トリハロメタン(mg／l)	---	0.022	---	0.014	---	0.026	---	0.001未満
アンモニア性窒素(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
アルミニウム(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---