# 令和6年　5月水質検査結果

| | 長野浄水場 | | 嵐浄水場 | | 狩津浄水場 | | うず尻ポンプ場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 |
| 採水月日 | 5月7日 | 5月7日 | 5月7日 | 5月7日 | 5月7日 | 5月7日 | 5月7日 | 5月7日 |
| 水温(℃) | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 19.0 | 18.5 | 18.0 |
| 一般細菌 | 28 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 |
| 大腸菌 | 陽性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水銀及びその化合物(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| セレン及びその化合物 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鉛及びその化合物(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ヒ素及びその化合物(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六価クロム化合物(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| フッ素及びその化合物(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ホウ素及びその化合物(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亜鉛及びその化合物(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アルミニウム及びその化合物(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鉄及びその化合物(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 銅及びその化合物(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ナトリウム及びその化合物(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| マンガン及びその化合物(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸発残留物(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四塩化炭素(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1，4-ジオキサン(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ジクロロメタン(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| テトラクロロエチレン(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| トリクロロエチレン(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ベンゼン(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陰イオン界面活性剤(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ジェオスミン(ng／l) | 1未満 | 2.5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 5.2 | --- | --- |
| 2-メチルイソボルネオール(ng／l) | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | --- | --- |
| 非イオン界面活性剤(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亜硝酸態窒素 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| フェノール類(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塩化物イオン(mg／l) | 4.9 | 8.3 | 4.8 | 6.8 | 4.8 | 7.2 | 6.1 | 6.5 |
| 有機物等(TOCの量)(mg／l) | 0.79 | 0.39 | 0.70 | 0.43 | 0.65 | 0.41 | 0.3未満 | 0.3未満 |
| pH | 7.16 | 7.05 | 7.09 | 7.12 | 7.07 | 7.05 | 6.96 | 6.96 |
| 味 | --- | 異常なし | --- | 異常なし | --- | 異常なし | --- | 異常なし |
| 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度(度) | 2.9 | 0.5未満 | 3.7 | 0.5未満 | 3.9 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 |
| 濁度(度) | 0.6 | 0.2未満 | 1.0 | 0.2未満 | 1.1 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 |
| シアン化物及び塩化シアン(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭素酸(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ホルムアルデヒド(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| クロロ酢酸(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ジクロロ酢酸(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| トリクロロ酢酸(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| クロロホルム(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロモジクロロメタン(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ジブロモクロロメタン(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロモホルム(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総トリハロメタン(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アンモニア性窒素(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アルミニウム(mg／l) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |