令和6年　7月水質検査結果

	長野浄水場		嵐浄水場		狩津浄水場		うず尻ポンプ場	
検査項目	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
採水月日	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日
水温(℃)	21.0	22.0	21.5	22.0	21.5	21.5	21.0	20.5
一般細菌	110	0	77	1	53	0	1	1
大腸菌	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
水銀及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
セレン及びその化合物	---	---	---	---	---	---	---	---
鉛及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
フッ素及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
亜鉛及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
鉄及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
銅及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
マンガン及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
蒸発残留物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
1，4-ジオキサン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
陰イオン界面活性剤(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ジェオスミン(ng／l)	1未満	2.1	1未満	1.3	1未満	2.5	---	---
2-メチルイソボルネオール(ng／l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	---	---
非イオン界面活性剤(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	---	---	---	---	---	---	---	---
フェノール類(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
塩化物イオン(mg／l)	4.6	8.3	4.6	6.9	4.6	7.0	6.3	6.7
有機物等(TOCの量)(mg／l)	1.02	0.48	0.97	0.54	0.87	0.54	0.3未満	0.3未満
pH	6.91	6.79	6.90	6.89	6.94	6.83	6.83	6.77
味	---	異常なし	---	異常なし	---	異常なし	---	異常なし
臭気	はまぐり臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	4.6	0.5未満	5.0	0.5未満	4.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度(度)	1.3	0.2未満	1.5	0.2未満	0.9	0.2未満	0.2未満	0.2未満
シアン化物及び塩化シアン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
臭素酸(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ホルムアルデヒド(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
クロロ酢酸(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロ酢酸(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロ酢酸(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
クロロホルム(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ブロモジクロロメタン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ジブロモクロロメタン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ブロモホルム(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
総トリハロメタン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
アンモニア性窒素(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
アルミニウム(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---