令和6年　8月水質検査結果

	長野浄水場		嵐浄水場		狩津浄水場		うず尻ポンプ場	
検査項目	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
採水月日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日
水温(℃)	26.0	26.5	27.0	27.0	26.1	26.5	23.0	23.0
一般細菌	130	0	140	0	330	0	1	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
水銀及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
セレン及びその化合物	---	---	---	---	---	---	---	---
鉛及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
フッ素及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
亜鉛及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
鉄及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
銅及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
マンガン及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
蒸発残留物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
1，4-ジオキサン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
陰イオン界面活性剤(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ジェオスミン(ng／l)	1.7	3.3	1未満	4.1	2.5	1未満	---	---
2-メチルイソボルネオール(ng／l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	---	---
非イオン界面活性剤(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	---	---	---	---	---	---	---	---
フェノール類(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
塩化物イオン(mg／l)	4.5	8.2	4.6	6.9	4.6	7.0	6.1	6.3
有機物等(TOCの量)(mg／l)	0.86	0.41	0.78	0.45	0.77	0.47	0.3未満	0.3未満
pH	7.17	7.14	7.19	7.22	7.24	7.34	7.06	6.97
味	---	異常なし	---	異常なし	---	異常なし	---	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	4.0	0.5未満	3.6	0.5未満	6.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度(度)	1.0	0.2未満	0.8	0.2未満	3.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満
シアン化物及び塩化シアン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
臭素酸(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ホルムアルデヒド(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
クロロ酢酸(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロ酢酸(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロ酢酸(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
クロロホルム(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ブロモジクロロメタン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ジブロモクロロメタン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ブロモホルム(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
総トリハロメタン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
アンモニア性窒素(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
アルミニウム(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---