平成16年度 1月水質検査結果

	長野浄水場	嵐浄水場	狩津浄水場	うず尻ポンプ場
検査項目	浄水	浄水	浄水	浄水
採水月日	1月4日	1月4日	1月4日	1月4日
水温(℃)	11.0	13.0	14.0	14.0
一般細菌	0	1	0	0
大腸菌	陰	陰	陰	陰
カドミウム及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
水銀及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
セレン及びその化合物	---	---	---	---
鉛及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg／l)	---	---	---	---
フッ素及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
亜鉛及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物(mg／l)	---		---	---
鉄及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
銅及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
マンガン及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg／l)	---	---	---	---
蒸発残留物(mg／l)	---	---	---	---
四塩化炭素(mg／l)	---	---	---	---
1，4-ジオキサン(mg／l)	---	---	---	---
1，1-ジクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---
シス-1，2-ジクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg／l)	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---
ベンゼン(mg／l)	---	---	---	---
陰イオン界面活性剤(mg／l)	---	---	---	---
ジェオスミン(ng／l)	2.0	2.0	2.6	---
2-メチルイソボルネオール(ng／l)	2未満	2未満	2未満	---
非イオン界面活性剤(mg／l)	---	---	---	---
フェノール類(mg／l)	---	---	---	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg／l)	0.3	0.3	0.3	0.5
塩化物イオン(mg／l)	8.4	8.7	9.6	8.0
有機物等(TOCの量)(mg／l)	0.39	0.37	0.33	0.20
pH	6.90	6.84	6.78	6.64
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度(度)	1未満	1未満	1未満	1未満
シアン化物及び塩化シアン(mg／l)	---	---	---	---
臭素酸(mg／l)	---	---	---	---
ホルムアルデヒド(mg／l)	---	---	---	---
クロロ酢酸(mg／l)	---	---	---	---
ジクロロ酢酸(mg／l)	---	---	---	---
トリクロロ酢酸(mg／l)	---	---	---	---
クロロホルム(mg／l)	---	---	---	---
ブロモジクロロメタン(mg／l)	---	---	---	---
ジブロモクロロメタン(mg／l)	---	---	---	---
ブロモホルム(mg／l)	---	---	---	---
総トリハロメタン(mg／l)	---	---	---	---
アンモニア性窒素(mg／l)	---	---	---	---