平成16年度　12月水質検査結果

	長野浄水場	嵐浄水場	狩津浄水場	うず尻ポンプ場
検査項目	浄水	浄水	浄水	浄水
採水月日	12月6日	12月6日	12月6日	12月6日
水温(℃)	14.5	16.0	17.0	16.5
一般細菌	0	0	0	0
大腸菌	陰	陰	陰	陰
カドミウム及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
水銀及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
セレン及びその化合物	---	---	---	---
鉛及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg／l)	---	---	---	---
フッ素及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物(mg／l)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02
亜鉛及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物(mg／l)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02
鉄及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
銅及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
マンガン及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg／l)	---	---	---	---
蒸発残留物(mg／l)	---	---	---	---
四塩化炭素(mg／l)	---	---	---	---
1，4-ジオキサン(mg／l)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
1，1-ジクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---
シス-1，2-ジクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg／l)	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---
ベンゼン(mg／l)	---	---	---	---
陰イオン界面活性剤(mg／l)	---	---	---	---
ジェオスミン(ng／l)	3	2	2未満	2未満
2-メチルイソボルネオール(ng／l)	2未満	2未満	2未満	2未満
非イオン界面活性剤(mg／l)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類(mg／l)	---	---	---	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg／l)	0.2	0.2	0.2	0.6
塩化物イオン(mg／l)	8.0	9.3	9.4	7.7
有機物等(TOCの量)(mg／l)	0.39	0.36	0.32	0.25
pH	7.09	6.91	6.93	6.62
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度(度)	1未満	1未満	1未満	1未満
シアン化物及び塩化シアン(mg／l)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
臭素酸(mg／l)	0.004	0.004	0.003	0.002
ホルムアルデヒド(mg／l)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
クロロ酢酸(mg／l)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ジクロロ酢酸(mg／l)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
トリクロロ酢酸(mg／l)	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム(mg／l)	0.006	0.004	0.002	0.001
ブロモジクロロメタン(mg／l)	0.003	0.003	0.002	0.001
ジブロモクロロメタン(mg／l)	0.001	0.001	0.001	0.001
ブロモホルム(mg／l)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン(mg／l)	0.010	0.008	0.005	0.003
アンモニア性窒素(mg／l)	---	---	---	---