平成25年　12月水質検査結果

	長野浄水場		嵐浄水場		狩津浄水場		うず尻ポンプ場	
検査項目	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
採水月日	12月2日	12月2日	12月2日	12月2日	12月2日	12月2日	12月2日	12月2日
水温(℃)	12.5	13.0	11.0	11.0	17.5	17.0	18.5	18.5
一般細菌	11	0	8	0	8	0	0	0
大腸菌	陽	陰	陽	陰	陽	陰	陰	陰
カドミウム及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
水銀及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
セレン及びその化合物	---	---	---	---	---	---	---	---
鉛及びその化合物(mg／l)	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満
ヒ素及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
フッ素及びその化合物(mg／l)	---	0.08未満	---	0.08未満	---	0.08未満	---	0.08未満
ホウ素及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
亜鉛及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物(mg／l)	---	0.01未満	---	0.01未満	---	0.01未満	---	0.01未満
鉄及びその化合物(mg／l)	---	0.01未満	---	0.01未満	---	0.01未満	---	0.01未満
銅及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
マンガン及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
蒸発残留物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
1，4-ジオキサン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
陰イオン界面活性剤(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ジェオスミン(ng／l)	1未満	1.5	1未満	1未満	1未満	2.3	---	---
2-メチルイソボルネオール(ng／l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	---	---
非イオン界面活性剤(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
フェノール類(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg／l)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5
塩化物イオン(mg／l)	4.5	7.3	4.5	7.0	4.5	6.9	6.0	6.1
有機物等(TOCの量)(mg／l)	0.64	0.32	0.59	0.33	0.54	0.29	0.13	0.14
pH	7.19	7.11	7.14	7.04	7.19	7.11	6.93	6.89
味	---	異常なし	---	異常なし	---	異常なし	---	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	3.9	0.5未満	3.0	0.5未満	2.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度(度)	1.3	0.2未満	0.6	0.2未満	0.6	0.2未満	0.2未満	0.2未満
シアン化物及び塩化シアン(mg／l)	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満
塩素酸(mg／l)	---	0.21	---	0.14	---	0.06未満	---	0.07
臭素酸(mg／l)	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満
ホルムアルデヒド(mg／l)	---	0.001未満	---	0.001	---	0.001	---	0.001未満
クロロ酢酸(mg／l)	---	0.002未満	---	0.002未満	---	0.002未満	---	0.002未満
ジクロロ酢酸(mg／l)	---	0.002未満	---	0.005	---	0.002未満	---	0.002未満
トリクロロ酢酸(mg／l)	---	0.003	---	0.004	---	0.004	---	0.002未満
クロロホルム(mg／l)	---	0.006	---	0.005	---	0.006	---	0.001未満
ブロモジクロロメタン(mg／l)	---	0.003	---	0.003	---	0.004	---	0.001未満
ジブロモクロロメタン(mg／l)	---	0.001	---	0.001	---	0.002	---	0.001
ブロモホルム(mg／l)	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満
総トリハロメタン(mg／l)	---	0.010	---	0.009	---	0.012	---	0.001
アンモニア性窒素(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
アルミニウム(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---