平成29年　6月水質検査結果

	長野浄水場		嵐浄水場		狩津浄水場		うず尻ポンプ場	
検査項目	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
採水月日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日
水温(℃)	19.0	19.0	19.5	19.5	20.0	20.5	18.5	18.5
一般細菌	9	0	7	0	10	0	0	0
大腸菌	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
カドミウム及びその化合物(mg／l)	0.0003未満	---	0.0003未満	---	0.0003未満	---	0.0003未満	---
水銀及びその化合物(mg／l)	0.00005未満	---	0.00005未満	---	0.00005未満	---	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---
鉛及びその化合物(mg／l)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物(mg／l)	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---
六価クロム化合物(mg／l)	0.005未満	---	0.005未満	---	0.005未満	---	0.005未満	---
フッ素及びその化合物(mg／l)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物(mg／l)	0.01未満	---	0.01未満	---	0.01未満	---	0.02	---
亜鉛及びその化合物(mg／l)	0.005未満	---	0.005未満	---	0.005未満	---	0.005未満	---
アルミニウム及びその化合物(mg／l)	0.06	0.01未満	0.09	0.03	0.04	0.02	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物(mg／l)	0.12	0.01未満	0.16	0.01未満	0.10	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物(mg／l)	0.01未満	---	0.01未満	---	0.01未満	---	0.01未満	---
ナトリウム及びその化合物(mg／l)	5.2	---	5.0	---	5.0	---	6.4	---
マンガン及びその化合物(mg／l)	0.026	---	0.033	---	0.013	---	0.005未満	---
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg／l)	18	---	18	---	19	---	26	---
蒸発残留物(mg／l)	61	48	57	68	60	58	76	75
四塩化炭素(mg／l)	0.0002未満	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---
1，4-ジオキサン(mg／l)	0.005未満	---	0.005未満	---	0.005未満	---	0.005未満	---
シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン(mg／l)	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---
ジクロロメタン(mg／l)	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---
テトラクロロエチレン(mg／l)	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---
トリクロロエチレン(mg／l)	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---
ベンゼン(mg／l)	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---
陰イオン界面活性剤(mg／l)	0.02未満	---	0.02未満	---	0.02未満	---	0.02未満	---
ジェオスミン(ng／l)	1未満	1.8	1未満	1.2	1未満	3.0	1未満	---
2-メチルイソボルネオール(ng／l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	---
非イオン界面活性剤(mg／l)	0.005未満	---	0.005未満	---	0.005未満	---	0.005未満	---
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
フェノール類(mg／l)	0.0005未満	---	0.0005未満	---	0.0005未満	---	0.0005未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg／l)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4
塩化物イオン(mg／l)	4.0	6.9	4.0	6.0	4.0	5.9	5.1	5.2
有機物等(TOCの量)(mg／l)	1.04	0.43	0.90	0.42	0.69	0.40	0.3未満	0.3未満
pH	6.52	6.47	6.54	6.55	6.57	6.63	6.58	6.57
味	---	異常なし	---	異常なし	---	異常なし	---	異常なし
臭気	青草臭	異常なし	青草臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	5.0	0.5未満	5.2	0.5未満	3.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度(度)	2.2	0.2未満	2.8	0.2未満	1.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満
シアン化物及び塩化シアン(mg／l)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	---	0.13	---	0.11	---	0.06	---	0.06
臭素酸(mg／l)	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満
ホルムアルデヒド(mg／l)	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満
クロロ酢酸(mg／l)	---	0.002未満	---	0.002未満	---	0.002未満	---	0.002未満
ジクロロ酢酸(mg／l)	---	0.002未満	---	0.002	---	0.002未満	---	0.002未満
トリクロロ酢酸(mg／l)	---	0.003	---	0.005	---	0.005	---	0.002未満
クロロホルム(mg／l)	---	0.005	---	0.005	---	0.007	---	0.001未満
ブロモジクロロメタン(mg／l)	---	0.003	---	0.003	---	0.004	---	0.001未満
ジブロモクロロメタン(mg／l)	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001	---	0.001未満
ブロモホルム(mg／l)	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満
総トリハロメタン(mg／l)	---	0.008	---	0.008	---	0.012	---	0.001未満
アンモニア性窒素(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
アルミニウム(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---