令和6年　12月水質検査結果

	長野浄水場		嵐浄水場		狩津浄水場		うず尻ポンプ場	
検査項目	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
採水月日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日
水温(℃)	18.0	15.5	17.0	17.0	18.5	18.0	19.5	19.5
一般細菌	89	1	58	0	43	1	0	0
大腸菌	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
水銀及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
セレン及びその化合物	---	---	---	---	---	---	---	---
鉛及びその化合物(mg／l)	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満
ヒ素及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
フッ素及びその化合物(mg／l)	---	0.05未満	---	0.05未満	---	0.05未満	---	0.05未満
ホウ素及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
亜鉛及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物(mg／l)	---	0.01未満	---	0.01	---	0.02	---	0.01未満
鉄及びその化合物(mg／l)	---	0.01未満	---	0.01未満	---	0.01未満	---	0.01未満
銅及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
マンガン及びその化合物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
蒸発残留物(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
1，4-ジオキサン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
陰イオン界面活性剤(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
ジェオスミン(ng／l)	1未満	1.9	1未満	1.5	1未満	2.1	---	---
2-メチルイソボルネオール(ng／l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	---	---
非イオン界面活性剤(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	---	0.004未満	---	0.004未満	---	0.004未満	---	0.004未満
フェノール類(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg／l)	---	0.3	---	0.4	---	0.4	---	0.4
塩化物イオン(mg／l)	4.4	7.8	4.4	7.2	4.3	6.2	5.5	5.7
有機物等(TOCの量)(mg／l)	0.81	0.42	0.75	0.41	0.66	0.50	0.3未満	0.3未満
pH	7.08	7.08	7.03	7.00	7.16	7.24	6.90	7.05
味	---	異常なし	---	異常なし	---	異常なし	---	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	3.9	0.5未満	3.1	0.5未満	2.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度(度)	0.9	0.2未満	0.5	0.2未満	0.6	0.2未満	0.2未満	0.2未満
シアン化物及び塩化シアン(mg／l)	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満
塩素酸(mg／l)	---	0.29	---	0.18	---	0.10	---	0.10
臭素酸(mg／l)	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満
ホルムアルデヒド(mg／l)	---	0.005未満	---	0.005未満	---	0.005未満	---	0.005未満
クロロ酢酸(mg／l)	---	0.002未満	---	0.002未満	---	0.002未満	---	0.002未満
ジクロロ酢酸(mg／l)	---	0.002未満	---	0.002未満	---	0.002未満	---	0.002未満
トリクロロ酢酸(mg／l)	---	0.003	---	0.003	---	0.007	---	0.002未満
クロロホルム(mg／l)	---	0.007	---	0.005	---	0.009	---	0.001未満
ブロモジクロロメタン(mg／l)	---	0.004	---	0.003	---	0.005	---	0.001未満
ジブロモクロロメタン(mg／l)	---	0.001	---	0.001	---	0.002	---	0.001未満
ブロモホルム(mg／l)	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満	---	0.001未満
総トリハロメタン(mg／l)	---	0.012	---	0.009	---	0.016	---	0.001未満
アンモニア性窒素(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---
アルミニウム(mg／l)	---	---	---	---	---	---	---	---